Heizkreisanalyse



(3a) Ergebnis-Statistik zeigt alle Heizkreise.

LFD	ANLAGE	HK-BESCHREIBUNG	MAX HH:MM	TV [°C]	± [°C]	TR [°C]	± [°C]	∆T [°C]	± [°C]	K(TV, TR)	TS-MIN [°C]	BEMERKUNG	I
0	H01	H01 WT-primär	00:15	98,3	0,9	48,7	2,4	49,5	1,9	0,7	3,4	:-)	1
1	H05	H05 WT-sekundär	00:15	59,9	2,5	48,4	2,4	11,6	1,3	0,9	3,4	:-)	•
2	H10	H10 Neubau-FBH	00:15	41,0	7,9	36,0	6,1	5,0	2,3	1,0	3,4	:-)	
3	H20	H20 Neubau-HZG	00:15	50,7	5,1	46,1	4,3	4,6	1,3	1,0	3,4	:-)	
4	H30	H30 Neubau-RLT	00:15	59,5	2,5	43,9	2,6	15,6	2,2	0,6	3,4	:-)	•
5	H40	H40 Neubau-FBH	00:15	33,8	6,4	30,6	5,3	3,1	2,1	1,0	3,4	Starke Streuung in der Spreizung	
6	H50	H50 Neubau-HZG	00:10	43,1	5,4	32,6	4,7	10,5	6,2	0,3	3,4	Geringe bzw. keine Korrelation (TV, TR)	
7	H60	H60 Altbau-HZG	00:10	54,5	5,1	46,9	3,5	7,6	2,2	0,9	3,4	:-)	
8	H70	H70 Altbau-RLT	00:10	59,1	2,4	57,8	2,4	1,3	0,9	0,9	3,4	Geringe bzw. keine Spreizung	
9	H80	H80 Altbau-FBH	00:10	35,3	0,5	35,1	0,4	0,2	0,2	0,9	3,4	Geringe bzw. keine Spreizung	
10	H90	H90 Neubau-HZG	00:10	50,7	5,1	47,0	4,2	3,8	1,1	1,0	3,4	:-)	

Bewertungskriterien werden geprüft:

- Spreizung
 - Streuung (Standardabweichung)
- Korrelation

LFD	Laufende Nummer
ANLAGE	Bezeichnung aus der Datenpunkt-Adresse
HK-BESCHREIBUNG	Aus der Datenpunkt-Beschreibung: die ersten gemeinsamen Zeichen von Vorlauf und Rücklauf
MAX HH:MM	Größter zeitlicher Abstand zwischen zwei Messwerten im Zeitbereich
TV [°C]	Vorlauf-Temperatur, Mittelwert im Zeitbereich
± [°C]	Vorlauf-Temperatur, Standardabweichung
TR [°C]	Rücklauf-Temperatur, Mittelwert im Zeitbereich
± [°C]	Rücklauf-Temperatur, Standardabweichung
∆T [°C]	Spreizung (Differenz der Vorlauf- und Rücklauf-Temperatur), Mittelwert im Zeitbereich
± [°C]	Spreizung (Differenz der Vorlauf- und Rücklauf-Temperatur), Standardabweichung
K(TV,TR)	Vorlauf- und Rücklauf-Temperatur, Korrelationskoeffizient der Messwerte im Zeitbereich
BEMERKUNG	Erklärung

(3b) Ergebnis-Grafik zeigt den Trend für Vorlauf, Rücklauf und Außentemperatur sowie die berechnete Spreizung für alle Heizkreise.



	Messwerte	Schemata	N	leldungen	An	alyse (1)	Analyse (2) Sonstiges			
Heizkreis-/	Analyse										
Grenzwer	t		W	arnung (gel	b)		4	Alarm (rot)			
Abstand /	\t der Messwe	erte	>	100	•	Minuten	k	(eine Messwe	rte		
TV-Streuu	ing		>	30	•	%	>	50	÷ %		
TR-Streuu	ing		>	30	•	%	>	50	\$ %		
∆T-Streu	ing		>	60	•	%	>	90	÷ %		
∆T-Mittel			<	3	•	К	r	negativ			
Korr. (TV,	TR)		<	50	•	% positiv	/ r	negativ			
Korr. (TS,	TV)		<	50	•	% negati	v p	ositiv			
Korr. (TS,	ΔT)		<	50	•	% negati	v p	ositiv			
Heizung a	us bei TS-Mi	n	>	15	•	°C					
TV-Mittel			>	50	-	°C					
∆T-Mittel			>	5	-	к					
* die Zeitsp * die Zeitsp 4 die Zeitsp Auf das ma ΔT ist die S TS-Min ist Bei einem werden nu	oanne zwisch oanne zwisch oanne zwisch aximale Δt wi opreizung (TV das Minimur TS-Min größe r TV-Mittel un	en zwei aufe en Beginn de en dem letzt rd die Warng ' - TR). n der Systen er als der ang nd ΔT-Mitte	ina es Z grei n-T geg	nder folger Zeitbereiche Messwert z nze angewe emperatur jebene Wer ewertet:	nder um ende (Aul t (es	n Messwer im ersten Ende des i it. Ben) im be ist warm	ten im betr Messwert ir Zeitbereich etrachteten draußen)	achteten Zeit m Zeitbereich es bzw. zur al Zeitbereich.	tuelle	h n Uhrzeit	
	te in diesem l	all nicht gro	öße	r sein als de	er je	weils ange	egebene We	ert.			

(4) Im Einstellungen-Dialog können die Bewertungskriterien angepasst werden.

Siehe auch Handbuch der jLZHview Seite 71.